

ESTINTORI PORTATILI ESTINTORI CARRELLATI

CENNI NORMATIVI

CLASSIFICAZIONE

Estintori portatili ed estintori carrellati

Normative di riferimento:

DM 7/1/2005 e **UNI EN 3-7** per estintori portatili (da 1 a 12 Kg).

DM 6/3/1992 e **UNI EN 1866** per gli estintori carrellati (da 30 a 100 Kg).

TUTTI GLI ESTINTORI DEVONO CORRISPONDERE A QUESTE NORME

Eventuali estintori già posizionati, ma non rispondenti od obsoleti, dovranno essere sostituiti ed alienati.

POSIZIONAMENTO

Il numero e la capacità estinguente degli estintori portatili devono rispondere ai valori indicati nella tabella 1 dell'allegato 5 del **DM 10-3-98**; tale decreto inoltre prescrive che in ogni caso il percorso per raggiungere l'estintore non può superare i 30m.

Tipo di estintore	Superficie protetta da un estintore		
	Rischio basso	Rischio medio	Rischio elevato
13 A – 89 B	100 mq		
21 A – 113 B	150 mq	100 mq	
34 A – 144 B	200 mq	150 mq	100 mq
55 A – 233 B	250 mq	100 mq	200 mq

Gli estintori portatili devono essere posizionati preferibilmente lungo le vie di uscita ed in prossimità delle stesse, senza ostacolarne l'accesso. La normativa impone che tutti gli estintori siano fissati a parete ad un'altezza di 1.10 -1,5 m devono essere ben visibili, facilmente accessibili e segnalati, tramite cartelli conformi a quanto prescritto dalla vigente normativa.

In caso di rischi specifici d'incendio di zone limitate o apparecchiature bisogna infatti prevedere una copertura adeguata (es. quadri elettriche, cucinini di reparto, ecc.).

Non si devono assolutamente collocare estintori in fondo a corridoi chiusi (a cul di sacco) per evitare rischio che chi li utilizzi rimanga intrappolato.

MANUTENZIONE

La manutenzione periodica parte sempre dalla data di installazione. Una circolare ministeriale interpretativa dà per consolidato che il produttore garantisce che il prodotto al momento della vendita sia già manutenzionato.

Il cartellino di manutenzione deve essere apposto dalla società incaricata di effettuare il servizio di manutenzione. Ogni estintore in esercizio deve essere dotato del cartellino di manutenzione. Quando si effettua per la prima volta il controllo iniziale, se presente il cartellino del precedente manutentore deve essere rimosso e sostituito con quello della società incaricata di effettuare il servizio di manutenzione

Per gli estintori esiste una scadenza che è di 18 anni dalla produzione.

ESTINTORI PORTATILI A POLVERE

SECONDO D.M. 7/01/2005 E EN3-7:2005 Classi di incendio ABC, del tipo pressurizzato con manometro di controllo indicante lo stato di carica. Carichi e pronti all'uso completi i gancio per fissaggio a parete
 Marcatura CE in conformità alla direttiva 97/23/CE (PED)

CODICE	Kg	CLASSE
AEP0011	4	21A 183BC
AEP0005	6	34A 233BC
AEP0006	9	55A 233BC
AEP0007	12	55A 233BC



ESTINTORI PORTATILI A CO₂

SECONDO D.M. 7/01/2005 E EN3-7:2005 Classi di incendio BC, bombole in acciaio collaudate a 250kg/cm² corredati di certificato di collaudo con manichette e con terminali di erogazione. Carichi e pronti all'uso, completi di gancio per fissaggio a parete
 Marcatura CE in conformità alla direttiva 97/23/CE (PED)

CODICE	Kg	CLASSE
AEC0003	2	34B
AEC0004	5	113B



ESTINTORI CARRELLATI A POLVERE

Classi di incendio ABC, del tipo pressurizzato con manometro di controllo indicante lo stato di carica. Serbatoi su carrello a due ruote gommate per facile trasporto con manichetta e con terminali di erogazione. Carichi e pronti all'uso
 Marcatura CE in conformità alla direttiva 97/23/CE (PED)

CODICE	Kg	CLASSE
AEP0001	30	A B1 C
AEP0002	50	A B1 C



ESTINTORI CARRELLATI A A CO₂

Classi di incendio BC, bombole in acciaio collaudate a 250kg/cm² corredati di certificato di collaudo. Serbatoi su carrello a due ruote gommate per facile trasporto con manichetta e cono terminali di erogazione. Carichi e pronti all'uso
 Marcatura CE in conformità alla direttiva 97/23/CE (PED)

CODICE	Kg	CLASSE
AEC0001	18	B8 C
AEC0002	27	B8 C



GANCIO A MURO PER ESTINTORI

CODICE	COLORE	MODELLO
AEG0001	Bronzo	Supporto in metallo
AEG1001	Nero	Supporto amagnetico in mat. plastico



CASSETTE PORTA ESTINTORI

Cassetta porta estintore in lamiera verniciata rossa con antina chiusa e oblò di ispezione. Completa di maniglia rotante.

CODICE	MODELLO	DIMENSIONE
APC0126	Per estintore 6 Kg	310x625x230
APC0127	Per estintore 9/12 Kg	310x800x230



PIANTANE PORTA ESTINTORI

CODICE	COLORE	MODELLO
AEG1002	Nero	Colonna con cartello a "bandiera"
AEG1003	Nero	Colonna con cartello a "180°"
AEG1004	Nero	Colonna con cartello "mini"
AEG1005	Nero	Solo base. Senza asta e cartello
AEG1006	Rosso	Colonna con cartello a "bandiera"
AEG1007	Rosso	Colonna con cartello a "180°"
AEG1008	Rosso	Colonna con cartello "mini"
AEG1009	Rosso	Solo base. Senza asta e cartello

